

## 【 共用照明 】 :

### 確認 / 案内事項

- 【1】 状況を確認(不具合箇所特定のため、できる限り細かくヒアリング)
- ・ すべての照明が消えている /【2】へ
  - ・ 1フロアなど部分的に消えている /【3】へ
  - ・ 球切れ /【5】へ

- 【2】 すべての照明が消えている
- ⇒ ① テレビ視聴が出来るか確認
    - ・ 可 / ② へ
    - ・ 不可 /【4】 へ
  - ⇒ ② 水が出るか確認
    - ・ 可 /【5】 へ
    - ・ 不可 /【4】 へ

- 【3】 1フロアなど部分的に消えている  
個別でスイッチがついていないか確認
- ・ 有 / スwitchを入れていただき【5】 へ
  - ・ 無 / 【4】 へ

- 【4】 共用ブレーカーの復旧をしていただく  
不明、開錠不可、対応不可でも解決でも【4】へ  
※入居者で対応が難しい場合は電力会社に対応依頼できるか問合せ

- 【5】 ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う

※管轄電力会社に「共用ブレーカーが落ちた可能性がある」旨を連絡すると  
対応してもらえる可能性があります。原則費用発生、費用発生有無については都度確認。



### 補助情報

共用ブレーカー例



タイマースイッチ例 (照明点灯時間を設定できる)

